

MARK	REVISIONS	REASONABLE REVISIONS	DATE	NAME	SIGN
△					
△					
△					

재 질 MATERIAL	-	수 량 QTY	1	도 명 TITLE	집진기 외형도
승 인 APPROVED BY	작 성 일 2015.10.23	축 척 SCALE	-	형 식 TYPE	EDB-5000
	검 토 CHECKED BY	제 도 DRAWN	S.K.IM	도 번 DWG.NO.	
KIJEON				변경 Rev	A3(420x297)

* 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

NOTE:
해당 도면은 1:1 치수가 아니오니 유의 하시기 바랍니다.

제원표

사용전압.극수		220/380V 2P	유 무	VACUUM	-
OUT PUT 출력		3.7kW (5HP)		PRESSURE	230 mmAq
R.P.M	50Hz	-		Max.Air Volume	60 m³/min
	60Hz	3500		Bearing No.	6206/6205

이 자료는 (주)기전사 소유이므로 승인없이 복사 또는 타인에게 양도 및 개방을 엄금함.



MARK	REVISIONS	REASONABLE REVISIONS	DATE	NAME	SIGN
△					
△					
△					

재 질 MATERIAL	-	수 량 QTY	1	도 명 TITLE	집진기 외형도
승 인 APPROVED BY	작 성 일 2015.10.23	축 척 SCALE	1:1	형 식 TYPE	EDB-7500
	검 토 CHECKED BY	제 도 DRAWN	S.K.IM	도 번 DWG.NO.	
KIJEON				변경 Rev	A3(420x297)

* 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

NOTE:

제원표

사용전압.극수		220/380V 2P	유 무	VACUUM	-
OUT PUT 출력		5.5kW (7.5HP)		PRESSURE	230 mmAq
R.P.M	50Hz	2920		Max.Air Volume	80 m³/min
	60Hz	3500		Bearing No.	6308/6305

이 자료는 (주)기전사 소유이므로 승인없이 복사 또는 타인에게 양도 및 개방을 엄금함.



MARK	REVISIONS	REASONABLE REVISIONS	DATE	NAME	SIGN
△					
△					
△					

재 질 MATERIAL	-	수 량 QTY	1	도 명 TITLE	집진기 외형도
승 인 APPROVED BY	작 성 일 2015.10.23	축 척 SCALE	1:1	형 식 TYPE	EDB-10000
	검 토 CHECKED BY	제 도 DRAWN	S.K.IM	도 번 DWG.NO.	
KIJEON				변경 Rev	A3(420x297)

* 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

NOTE:

제원표

사용전압.극수		220/380V 2P	유 무	VACUUM	-
OUT PUT 출력		8.6kW (10HP)		PRESSURE	250 mmAq
R.P.M	50Hz	2920		Max.Air Volume	100 m³/min
	60Hz	3500		Bearing No.	6308/6305

이 자료는 (주)기전사 소유이므로 승인없이 복사 또는 타인에게 양도 및 개방을 엄금함.